

Vesiosuuskunta Hauki
MJK-TEK / Martti Kääriäinen
 Sabantie 101
 51600 HAUKIVUORI

Maksaja
Hawcom-tilit Oy

 Ratakatu 13
 48600 KARHULA


Näytetiedot	Näyte	Verkostovesi		
	Näyte otettu	03.12.2008	Näytteen ottaja	Nieminen Kalle, terv.tark.
	Saapunut	03.12.2008	Näytteenoton syy	Vesilaitoksen valvontanäyte
	Tutkimus alkoi	03.12.2008	Näytteenottopiste	Harjun Helmi
	Tutkimus valmis	08.12.2008		

Sopimus: 667 Haukivuori, jatkuva valvonta

Analyysi	Menetelmä	Yksikkö	5862-1 Verkostovesi Harjun Helmi
Escherichia coli	* SFS 3016/2001	pmy/100ml	< 1
Kolimuotoiset bakteerit	* SFS 3016/2001	pmy/100ml	< 1
Heterotrofinen pesäkeluku, 22 °C	* SFS-EN ISO 6222/1999	pmy/ml	8
Ammonium, NH ₄	* SFS 3032/76	mg/l	< 0,02
Mangaani	* SFS 3048/82	µg/l	< 20
Rauta	* SFS 3047/80	µg/l	< 30
Sameus	SFS- EN27027/94 k	FNU	0,1
Sähkönjohtokyky	* SFSEN27888/9 4	µS/cm	100
pH	* SFS 3021/79		7,9
Väriluku	* SFS-EN ISO 7887/95	mg Pt/l	5
Haju			ei huom.
Maku			ei huom.

*näyte tutkittu akkreditoitulla menetelmällä (k=kumottu menetelmä). Lausunto ei kuulu akkreditointiin piiriin.

Lausunto Vesinäyte täyttää tutkituilla osin talousveden laatuvaatimukset ja laatusuositukset.
 Ohjearvot: Sosiaali- ja terveystieteiden ministeriön asetus 461/2000



 Mervi Hokkanen
 kemisti, puh 044 320 4060

Tiedoksi Kangasniemen kunta/tekniset palvelut, Otto Mannisentie 2, 51200 KANGASNIEMI;
 Pieksämäen kaupunki / Ulla Huopainen, Sairaalantie 14, 76100 PIEKSÄMÄKI;
 Terv.tark. Jouni Lintunen, Otto Mannisentie 2, 51200 KANGASNIEMI;
 Terv.tark. Kalle Nieminen, Mlin kaup. / Jääkärinkatu 14, 50100 MIKKELI

Analyysitulokset pätevät ainoastaan analysoiduille näytteille.

Analyysitodistuksen saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa kopiointista on saatava lupa.